



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский пр-т, 122а, г. Киров, 610001, тел.: 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 442/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 189» города Кирова, заведующему МКДОУ № 189 г. Кирова**

Любченко Наталье Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области Лыскова Алексея Александровича от 26.07.2021 № 442,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 05 августа 2021 г. с 09 час. 15 мин. до 11 час. 45 мин., 11 августа 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин., и 13.08.2021 с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут,

проведена плановая выездная проверка: старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова Стародубовым Дмитрием Александровичем, зданий, помещений и территории МКДОУ № 189 г. Кирова, расположенных по адресу: 610014, г. Киров, ул. Красина, 56а,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующим МКДОУ № 189 г. Кирова Любченко Натальей Владимировной (тел.: 56-27-53, сот.: +7-912-702-11-77)

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	нарушены 3	4	5
1.	На первом этаже здания детского сада в помещениях служебных кабинетов и групповых ячеек (помещения № 1, 1а, 2, 10, 14, 19, 20, 21, 29а инвентаризационного поэтажного плана (далее - ИПП) 1 этажа от 04.07.2006) покрытие пола выполнена линолеумом с завышенными показателями пожарной опасности выше КМ2 (по факту КМ3 - КМ5, сопроводительная документация не представлена)	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ)	01.11.2021	
2.	На втором этаже здания детского сада в помещениях служебных кабинетов и групповых ячеек (помещения № 1, 2, 8а, 9а, 11, 12а, 17, 18, 23, 24, 25, 26 ИПП) 2 этажа от 04.07.2006) покрытие пола выполнена линолеумом с завышенными показателями пожарной опасности выше КМ2 (по факту КМ3 - КМ5, сопроводительная документация не представлена)	ч. 7 ст. 134 №123-ФЗ	01.11.2021	
3.	В помещениях подвального этажа не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия, образовавшиеся в межэтажных перекрытиях (между подвальным и первым этажами здания) в месте прохода инженерных и технологических коммуникаций – труб отопления, канализации и водоснабжения	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 88 №123-ФЗ; п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован статьей 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 57 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч. 4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова –
государственный инспектор города Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 13 » августа 20 21 г.

Стародубов Д.А.

(фамилия, инициалы)



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заведующий МКДОУ № 189 г. Кирова

(должность)

Любченко Н.В.

(фамилия, инициалы)

« 13 » августа 20 21 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел. 8 (8332) 54-68-33, факс: 8 (8332) 54-69-62, E-mail: gu@43.mchs.gov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77.