



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 831/1
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 189»
города Кирова (ИНН 4346050651);
заведующему МКДОУ «Детский сад №189» г. Кирова
Любченко Наталье Владимировне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города
Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича №765 от 29.09.2021

в период:

с 10 час. 00 мин. 23 ноября 2021 г. по 12 час. 00 мин. 23 ноября 2021 г.

с 08 час. 00 мин. 25 ноября 2021 г. по 09 час. 00 мин. 25 ноября 2021 г.

старшим инспектором ОНДПР г. Кирова старшим лейтенантом внутренней службы Мамаевым
Алексеем Владиславовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада по адресу: г. Киров, ул. Красина,
56а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующей МКДОУ «Детский сад №189» г. Кирова Любченко Наталья Владимировна
заместитель заведующего по АХЧ МКДОУ «Детский сад №189» г. Кирова Блинова Яна
Дмитриевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На первом этаже здания детского сада в помещениях служебных кабинетов в групповых ячейках (помещения №1,1а,2,10,14,19,20,21,29а	ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.11.2022	

	инвентаризационного поэтажного плана (далее – ИПП) 1 этажа от 04.07.2006) покрытие пола выполнено линолеумом с завышенными показателями пожарной опасности выше КМ2 (по факту КМ3 – КМ5, сопроводительная документация не предоставлена)	пожарной безопасности»		
2.	На втором этаже здания детского сада в помещениях служебных кабинетов в групповых ячейках (помещения №1,2,8а,9а,11,12а,17,18,23,24,25,26 ИПП) 2 этажа от 04.07.2006) покрытие пола выполнено линолеумом с завышенными показателями пожарной опасности выше КМ2 (по факту КМ3 – КМ5, сопроводительная документация не предоставлена)	ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ООППМ ОНДПР г. Кирова
государственный инспектор г. Кирова

по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Мамаев А.В.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.

« 25 » ноября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

Заведующий

(должность)

Людченко И.В.

(фамилия, инициалы)

« 25 » 11 20 21 г.